

エバラMDFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付 吸上げ


外形寸法図
DIMENSIONS

認定型式番号
PUA2-01-07


機 名 MODEL 50MDFU455.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 5.5 kW



客先施工配管径 2B



吐出しフランジ

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
3. ※ ケーシング材質: 5.5、7.5kW機種はFC製(塗装色: 赤)、
その他の出力の機種はSUS製になります。
4. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニル管の差込み・接着となります。
5. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースとして、400mm必要です。
6. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。
始動リレースペース付は、※1が附属します。
7. 附属の相フランジを御使用願います。
8. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa
(1.0~2.5kgf/cm²)です。
9. ※3 65MDFUは、FC製(鎖 SUS製)となります。

質量 163 kg

| 標準附属品 STANDARD ACCESSORIES | | | | 特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|--|---|--|--|--|
| 1 過熱防止オリフィス(止水弁付) | 9 呼水槽(ドレン弁付) | 17 制御盤 | | 1 | | | |
| 2 吐出し短管 | 10 呼水配管用止水弁・逆止弁 | 18 電動機(全閉防まつ形) | | 2 | | | |
| 3 フート弁SUS製(鎖付) ※3 | 11 フレキシブルパイプ | 19 | | 3 | | | |
| 4 ユニッベース | 12 ポンプ性能試験装置(流量計) | 20 | | 4 | | | |
| 5 ボール弁 | 13 試験配管用流量調整弁 | 21 | | 5 | | | |
| 6 主逆止弁 | 14 試験配管用一次側開閉弁 | 22 | | 6 | | | |
| 7 圧力計 | 15 サクションユニット | 23 | | 7 | | | |
| 8 連成計 | 16 水温上昇防止用逃し配管一式 | 24 | | 8 | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 御注文主 CUSTOMER | | 機器番号 ITEM NO. | |
| 御使用先 FINAL USER | | 機器名称 ITEM NAME | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機 名 MODEL | 吐出し量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD |
| | | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | 数量 Q'TY | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U50MDFU455.5P 005

MMDFU-U01P

131028