

# エバラFMSFU型消火ポンプユニット

## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS


トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

制御盤付 吸上げ

### 外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号  
PUA3-01-05


機名 MODEL 65X50FMSFU3615EB 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 15 kW




PH, PW寸法減少表 (扉開閉スペース)

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-565	-600	-400	-200	0
PW	-140	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250

附属の特殊相フランジでRc2 1/2  
接続になります



吸込フランジ



吐出しフランジ

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機  
2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。  
3. オーバフロー部への配管は、硬質塩化ビニル管の差込み・接着となります。  
4. 制御盤および始動リレーボックス前方に、扉開閉スペースが必要です。  
5. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。  
始動リレースペース付は、※1が附属します。  
6. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25 MPa (1.0~2.5 kgf/cm<sup>2</sup>)です。

質量 406 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1 過熱防止オリフィス (止水弁付)	9 呼水槽 (ドレン弁付)	17 制御盤	1		
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁、逆止弁	18 電動機 (全閉外扇形 (屋内))	2		
3 フート弁 (鎖付)	11 フレキシブルパイプ	19 特殊相フランジ (50×2 1/2 B)	3		
4 ユニツトベース	12 ポンプ性能試験装置 (流量計)	20	4		
5 主止水弁 ※	13 試験配管用流量調整弁	21	5		
6 主逆止弁 ※	14 試験配管用一次側開閉弁	22	6		
7 圧力計	15 サクションユニット	23	7		
8 達成計	16 ユニツト配管一式	24	8		

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
送原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U65X50FMSFU3615EBP 001

MFMSFU-U11BP

001  
180808