

# 自動給水装置 エバラフレッシャー1300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

吸上げ、流し込み運転兼用形

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BIRMD5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互(2台)

使用ポンプ PUMP 32MDPF 35.75

同期速度 SPEED 3000 min<sup>-1</sup>

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです



1. 減圧弁設定圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定範囲内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.3kとして下さい。
2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32BIRMD5.75

001

A4-2051

920908