

エバラFSD型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40X32FSFD61.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3440 min⁻¹ 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 1.5 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| l/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 3.220 | 0.869 | 77.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.676 |
| 2 | 90.0 | 29.0 | 41.0 | 4.270 | 1.279 | 81.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.036 |
| 3 | 180.0 | 25.0 | 56.9 | 5.110 | 1.583 | 81.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1.288 |
| 4 | 270.0 | 18.0 | 57.0 | 5.470 | 1.709 | 81.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.389 |
| 5 | 300.0 | 15.2 | 53.8 | 5.440 | 1.698 | 81.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.380 |



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 135 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |