

自動給水装置 エバラフレッシャー1000

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BD

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の2倍が必要となります

機名 MODEL 40BDPBM363.7N

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 3.7 kW

運転方式 RUNNING TYPE 並列交互 (2台)

使用ポンプ PUMP 40BMSP363.7A

電動機定格 MOTOR RATING 3.7 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです



1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。
2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BDPBM363.7N 002

A4-205
220624