

エバラAIR2型低騒音軸流ファン

EBARA VANE AXIAL FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. **9AIR2**

周波数 FREQUENCY **50 Hz**


出力 OUTPUT **2.2 kW**

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 10.6 A 1460 min⁻¹
400 V 5.3 A 1460 min⁻¹

形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	449	449	0.0	11.52	2.935	88.3	5.765	2.935	88.3	2.593	84.5	73.5
2	173.5	195	207	38.2	8.82	1.781	88.1	4.414	1.781	88.1	1.570	78.5	69.5
3	297.6	236	272	66.1	9.99	2.309	88.6	4.996	2.309	88.6	2.046	76.5	67.0
4	357.8	191	243	70.8	10.01	2.317	88.6	5.005	2.317	88.6	2.053	74.5	65.0
5	418.0	116	187	70.4	9.51	2.100	88.5	4.756	2.100	88.5	1.859	74.5	65.0
6	478.3	16	110	53.2	9.03	1.879	88.3	4.515	1.879	88.3	1.659	76.0	66.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P9AIR2-755-52.2 000



A4-207T

150319