

エバラIBP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

制御盤付 吸上げ


外形寸法図 DIMENSIONS

認定型式番号
PUA4-01

機名 MODEL 80X50IBHP622


周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 22 kW



PH, PW寸法減少表

盤幅×高さ	400×400	580×600	580×800	580×1000	580×1200
PH	-800	-600	-400	-200	0
PW	-105	0	0	0	0
扉開閉スペース	400	250	250	250	250



- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 2. 流量試験用配管の延長配管は、管径を大きくしてください。
 3. ボールタップ推奨給水圧は0.1~0.25MPa(0.1~2.5kgf/cm²)です。
 4. 吐出し管径は、ポンプ口径とは別に使用水量により決定してください。
 5. 全閉防まつ形電動機付の場合は、表1の質量を加算してください。
 6. 制御盤および始動リレー前方に、扉開閉スペースが必要です。
 質量は、標準制御盤搭載時の値を示します。
 7. 始動リレー付は、※1・※2が附属します。
 始動リレースペース付は、※1が附属します。

電動機形式 表 1

防滴保護形 (標準仕様)	電動機出力 kW	22	30	37	45
全閉防まつ形 (特殊仕様)	加算質量 kg	55	40	110	150

質量 755 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES			
1 過熱防止オリフィス (止水弁付)	9 呼水槽 (FPT-10, ドレン弁付)	17 吸込異径管 (φ150X80)	1				
2 吐出し短管	10 呼水配管用止水弁・逆止弁	18 電動機 (防滴保護形)	2				
3 フート弁 (鎖付) (150A)	11 フレキシブルパイプ (240L)	19 圧力空気槽 (圧力計・圧力スイッチ付)	3				
4 ユニットベース	12 ポンプ性能試験装置 (流量計)	20 圧力空気槽用弁類	4				
5 主止水弁	13 試験配管用流量調整弁	21	5				
6 主逆止弁	14 サクションユニット (150A)	22	6				
7 圧力計	15 ユニット配管一式	23	7				
8 連成計	16 制御盤	24	8				

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. U80X50IBHP622P 001

MIBP-U01P

141024