

自動給水装置 エバラフレッシャー3100BN  
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御  
(インバータ方式)

結 線 図  
WIRING


満 減 水 警 報  
ポンプ個別漏電しゃ断器付  
リアクトル・ノイズフィルター付

適用範囲  
APPLICATION


BNBMD (三相)

並列交互運転方式

標準仕様



- 注) 1. ※1 65BNBMD3.7は、50/60Hz共にAC200Vとなります。
2. ※2 水位制御選択は下の方式からも選択でき、それぞれの2槽式も選択できます(受水槽結線図参照)。選択方法については、取扱説明書を参照してください。  
(設定コードP10の変更が必要となります。)
3. ※3 E12-E15, E22-E25 (2槽式の場合)を短絡してください。
4. ※4 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。上記以外を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。
5. ※5 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, 最小DC5V, 10mA, COSφ=0.4となります。
6. ----- 破線は客先接続範囲を示します。



御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL					