自動給水装置　エバラフレッシャー３１００

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

結　線　図
WIRING

満　減　水　警　報
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル・ノイズフィルター付

適用範囲 APPLICATION　BNBME　（三相）　並列交互運転方式



注）１．※１　水位制御選択は下の方式からも選択でき、それぞれの２槽式も選択できます（受水槽結線図参照）。選択方法については、取扱説明書を参照してください。
（設定コードＰ１０の変更が必要となります。）

２．※２　定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けして御使用願います。
上記以外の方式や電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。

３．※３　外部表示用端子接続仕様は、最大ＡＣ２５０Ｖ，１．０Ａ、最小ＤＣ５Ｖ，１０ｍＡ，ＣＯＳφ＝０．４となります。

４．※４　給湯加圧形（Ｍａｘ ８０℃）の場合、サーミスタは付きません。

５．－－－－ 破線は客先接続範囲を示します。



呼び出力 kW	ELB (AF/AT・30mA, 0.1S)
0.4	50/15

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機　名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG. NO.	WBNBMEN6	000

EBARA

EBARA CORPORATION

WBNBMEN6　000
170718