

自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

結 線 図

WIRING

満 減 水 警 報

ポンプ個別漏電しゃ断器付


リアクトル・ノイズフィルター付

適用範囲

APPLICATION


BNBME（三相）

並列交互運転方式



- 注) 1. ※1 水位制御選択は下の方式からも選択でき、それぞれの2槽式も選択できます（受水槽結線図参照）。選択方法については、取扱説明書を参照してください。
（設定コードP10の変更が必要となります。）
2. ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。
上記以外の方式や電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。
3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V、1.0A、最小DC5V、10mA、COSφ=0.4となります。
4. ※4 給湯加圧形（Max 80℃）の場合、サーミスタは付きません。
5. ----- 破線は客先接続範囲を示します。

呼び出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S)
0.75	50/15
1.1	50/15
1.5	50/15
2.2	50/15
3.7	50/30



御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		呼 び 出 力 OUTPUT		数 量 QTY	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		呼 び 出 力 OUTPUT		数 量 QTY	
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	給 水 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 QTY			