

自動給水装置 エバラフレッシャー-3100 推奨末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARRA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN


適用

BNLME

BNLME

結線図


WIRING



主幹部品容量表

モータ 容量 (kW)	MCB		ELB	
	(AF/AT)		(AF/AT)	感度電流 (mA, 0.1秒)
	BNE	BNL		
5.5	100/100	100/100	50/50	30
7.5	100/100	250/125	50/50	30

注. 破線----- はお客様の接続範囲をしめします。



RS485通信
至
メイン基板
CN4

1E RF2□
3台ローテーション
5.5~7.5kW

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY