エバラ直結給水ブースタポンプ
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御
（インバータ方式）

結　線　図
WIRING

適用範囲 APPLICATION　5.5,7.5kW PNAEM（三相）　単独交互運転方式　標準仕様



異常内容
故障　：インバータトリップ、漏電、吐出し圧力低下、ポンプ過熱、温度センサ異常
軽故障：圧力センサ異常、始動頻度異常、圧力タンク封入圧力低下

高置水槽方式への変更について
・本製品は高置水槽方式用の液面回路基板を標準で取付けてありますが、ご使用するに際しては内部設定の変更が必要となりますので、必ず弊社にご用命ください。
・高置水槽方式の場合、▨内の機能が有効になります。また、外部警報出力の内容は＜　＞になります。

注）1．破線は客先接続範囲を示します。
2．制御盤内には電子機器を使用していますので、絶縁抵抗試験（メガーテスト）は行わないでください。
3．※：インターロック時、開

出力 kW	ELB (AF/AT 30mA,0.1S) (定格遮断容量：AC200V2.5KA)
5.5	50/50
7.5	50/50

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機　名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. WPNAE21C 002

EBARA

EBARA CORPORATION

WPNAE21C

120601